

1. ¿Puedo obtener un mapa del sitio donde está ubicado mi sistema séptico?

Sí, si hay registro de uno. Hay muchos mapas del sitio del sistema séptico archivados. Puede recibir una copia de un mapa del sitio al: 1) enviar una solicitud a la División de Salud Ambiental del Condado de Kern por correo electrónico a EH@kerncounty.com o por teléfono al (661) 862-8740, o 2) enviando una solicitud a la División de Inspección de Edificios de Obras Públicas del Condado de Kern por teléfono al (661) 862-5100.

2. ¿Se arruinará mi sistema séptico si no lo uso durante un período extendido?

Un sistema séptico estándar que estaba funcionando correctamente y luego no se usó ni siquiera durante un período extendido de tiempo, generalmente no pierde la capacidad de funcionar correctamente una vez que se vuelve a poner en uso. Los tanques sépticos, ya sean de concreto o plástico, generalmente no se degradan ni pierden efectividad cuando no están en uso. Es mejor mantener los tanques sépticos llenos de agua, ya que generalmente no están diseñados para soportar la presión del suelo circundante y del agua subterránea cuando están vacíos.

3. ¿Necesito bombear mi tanque séptico para poder reutilizarlo?

No; sin embargo, se recomienda bombear un tanque séptico cuando esté lleno aproximadamente 1/3 de sólidos. Los sólidos son los lodos y la espuma que se acumulan en un tanque séptico con el tiempo.

4. ¿Cómo puedo determinar si el sistema séptico no está dañado y funciona?

Un sistema séptico que sirve a una estructura dañada debe ser inspeccionado por un especialista en aguas residuales, como un bombeador séptico. Nota: Las tarifas cobradas por el inspector séptico son responsabilidad del dueño de la propiedad.

5. Si el incendio dañó mi tanque séptico, ¿tengo que reemplazar todo el sistema séptico?

No. Sólo se debe reemplazar la parte del sistema séptico que resultó dañada. Normalmente, un sistema séptico está compuesto de un tanque séptico y un campo de lixiviación. Cada uno se puede reemplazar por separado cuando sea necesario. Cuando se reemplaza cualquiera de ellos, esa parte debe cumplir con un permiso emitido por la División de Salud Ambiental del departamento de Salud Pública del Condado de Kern.

6. Si la parte superior del tanque séptico está dañada, ¿puedo repararla?

En todo momento se deben abordar las preocupaciones de seguridad con tanques sépticos dañados. Si la parte superior de un tanque séptico está dañada, generalmente el interior del tanque queda expuesto. Esto presenta un peligro para la seguridad de las personas y la vida silvestre al poder caer dentro del tanque. También expone a las personas a las aguas residuales dañinas que se encuentran en su interior. Un especialista en aguas residuales debe evaluar un tanque séptico dañado para determinar si se puede realizar una reparación simple o si se debe reemplazar el tanque. Por lo general, no se permiten reparaciones en tanques que hayan sufrido daños estructurales.

Grounded in Health